

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.02679
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659404
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Компания "Гардиан" (ООО Компания "Гардиан").
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 424016, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, дом 24 А.
ОГРН: 1021200751659. Телефон +78362564070, факс +78362564070, адрес электронной почты Samegulina@guardian.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Портал" (ЗАО "Портал").
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 95.
ОГРН: 1021200751461. Телефон +78362414441, факс +78362414441.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон (наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери металлические противопожарные однопольные глухие типа ДС ППЖ-Э, габаритными размерами: по ширине от 600 до 1150 мм, по высоте от 1400 до 2450 мм, толщиной полотна не менее 63 мм, выпускаемые по ТУ 5284-007-48292590-2007 «Блоки дверные стальные, огнестойкие». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 23.06.2014 г. № 160 ФЗ), гл. 10, ст. 37, п. 2, гл. 19, ст. 88, п.п. 3, 8, 13. Путем выполнения требований ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости дверей EI60.

код ОК 005 (ОКП)
52 8490

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ0012/02-2015 от 19.02.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ОШО01.ОС02.СМК.00387 от 27.02.2013 г. по 27.02.2016 г., выданный ОС "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", рег. № СДС-СМ. RU.3791.OC02.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2015 по 25.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.А. Малыхин