

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03120  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659982  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Гардиан» (ООО Компания «Гардиан»).  
Адрес: 424016, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 24А.  
ОГРН: 1021200751659. Телефон +78362564070, факс +78362564070, e-mail: manager@guardian.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Портал» (ЗАО «Портал»).  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Стронтелей, д. 95, корп. 102/103. ОГРН: 1021200751461. Телефон +78362414441, факс +78362414441.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302, Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

по ТУ 5924-001-61067415-09)  
1000 до 1750 мм, толщиной полотна не менее 65 мм, выпускаемые по ТУ 5284-008-48292590-2009. Серийный выпуск.

Двери противопожарные стальные марки «Гардиан» двупольные глухие типа ДС ППЖ-2 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДС ППЖ-2-О (светопрозрачное заполнение дверей - стекло жаростойкое многослойное марки Бренд ГЛАС ПАРАФЛАМ EIW 60, толщиной 28 мм, производства ООО "Бренд Гласс", изготовляемое

код ОК 005 (ОКП)  
52 8490

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Пределы огнестойкости дверей – EI60.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), гл. 10, ст. 37, п. 2, гл. 19, ст. 88, п.п. 3, 8, 13. Путь выполнения требований

код ЕКПС  
код ТН ВЭД России  
7308 30 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0202/05-2016 от 27.05.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 17.11.2015, адрес:

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.СМК.00574 от 06.05.2016 г. до 06.05.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04. ТУ 5284-008-48292590-2009 «БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ДС ППЖ-2».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.05.2016 по 30.05.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

T.V. Харгатаева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

P.T. Шигабидинова